

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
7	GX-B1321/20-Z-25300	2025年12月16日	所检项目合格。	
8	GX-B1620/24-Z-25006	2025年12月22日	实测流量 317. 2m ³ /h、电机输入 功率304. 3kW，不做判 定，其余所检项目合 格。	

9	GX-B1620/24-Z-25007	2025年12月22日	实测流量 314.5m ³ /h、电机输入 功率301.7kW，不做判 定，其余所检项目合 格。	
10	GX-B1620/24-Z-25008	2025年12月22日	实测流量 323.3m ³ /h、电机输入 功率310.2kW，不做判 定，其余所检项目合 格。	